



# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65

www.zwik.skawina.pl e-mail: [biuro@zwik.skawina.pl](mailto:biuro@zwik.skawina.pl)

Kapitał zakładowy : 85 866 000.00 zł KRS nr : 0000296154 NIP: 9442175422 BDO: 000028972

Nr sprawy: DI.431.9.2019

Skawina, 22.07.2020r.

## WYJAŚNIENIA NR 2

### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m na odcinku pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej przy ulicy Dębca a ulicą Bukowską w Skawinie ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 135-333333 z dnia 15.07.2020r.

Nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-15/2020

Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

#### Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w ramach zadania „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m” wykonanie renowacji metodą **ciasnopasowaną przy użyciu rur PE RC SDR17** jako alternatywną metodę do podanej w „Opisie przedmiotu zamówienia”?

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej technologii wykonania niż rękaw utwardzony żywicami.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
  
mgr inż. Julia Grodzka

Z upoważnienia Zarządu  
~~PROKURENT~~  
Dyrektor ds. Technicznych  
  
Grzegorz Saczyński