



# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65

www.zwik.skawina.pl e-mail: [biuro@zwik.skawina.pl](mailto:biuro@zwik.skawina.pl)

Kapitał zakładowy : 85 866 000,00 zł KRS nr : 0000296154 NIP: 9442175422 BDO: 000028972

Nr sprawy: DI.431.9.2019

Skawina, 05.08.2020r.

## WYJAŚNIENIA NR 6

### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m na odcinku pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej przy ulicy Dębca a ulicą Bukowską w Skawinie ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 135-333333 z dnia 15.07.2020r.

Nr referencyjny: **ZWiK/DI/ZP-15/2020**

Nazwa zadania: „**Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m**”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

#### Pytanie 1:

W Projekcie Wykonawczym na stronie 27 jest zapis „(...) *Utwardzanie na ciepło wolno wykonywać wyłącznie przy użyciu ciepłej wody. Utwardzanie parowe jest niedozwolone (...)*”

Zwracamy się o dopuszczenie utwardzenia rękawa za pomocą pary wodnej.

Metoda ta zapewnia m.in. równomierne ogrzanie powierzchni rękawa, co zapewnia poprawne utwardzenie żywicy na całej zaimpregnowanej powierzchni. Z powodzeniem jest stosowana od lat.

#### Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie utwardzania za pomocą pary wodnej przy zachowaniu minimalnych parametrów dla żywicy po utwardzeniu.

**Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

PREZES ZARZADU  
*[Podpis]*  
mgr inż. Jerzy Siomek