



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65

www.zwik.skawina.pl e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy : 89 334 000,00 zł KRS nr : 0000296154 NIP: 9442175422 BDO: 000028972

Znak sprawy: DI.261.9.2021

Skawina, 2021-10-21

WYJAŚNIENIA NR 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer referencyjny: **ZWiK/DI/ZP-22/2021**

Nazwa zadania: „**Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/2 oraz polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Z uwagi na znaczny obecnie wzrost zachorowań w trakcie trwającej tzw. piątej fali COVID, zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie wzięcia udziału ww. przetargu również bez obecności przedstawiciela oferenta na testach.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości przeprowadzenia testów flokulantów przez obsługę oczyszczalni ścieków bez obecności oferenta i zmianę zapisu SIWZ, iż brak obecności oferenta na testach nie powoduje odrzucenia oferty, a jedynie uniemożliwia zgłaszanie przez oferenta zastrzeżeń do sposobu przeprowadzonych testów.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na przeprowadzenie testów bez obecności przedstawiciela oferenta i zmianę zapisów SWZ. W związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 testy technologiczne będą się odbywać z zachowaniem powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert i w ich wyniku nie zmieniono ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marcin Pyrek

Kierownik Zamawiającego
mgr Marcin Pyrek