

Skawina, 09.05.2019r.

**ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI**  
Spółka z o.o.

32-050 Skawina  
ul. Radziszowska 11

www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy:  
85.409.000 zł  
KRS: 0000296154  
NIP: 9442175422

Jednostka Realizująca  
Projekt  
„Gospodarka wodno-  
ściekowa  
na terenie Gminy Skawina-  
ETAP II”  
POIS.02.03.00-00-0302/17

Telefony:  
Centrala (12) 276-12-89  
Sekr. tel. (12) 276-12-91  
fax (12) 276-21-65

Prezes Zarządu:  
Jerzy Sioma  
e-mail: prezes@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 15

Kierownik JRP:  
Magdalena Zawada-Gawłowicz  
e-mail:  
magdalenazg@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 35

Zespół ds. finansowo-  
organizacyjnych:  
Monika Najder  
e-mail:  
monika.najder@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 49  
Anna Szczurek  
e-mail: annasz@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 25

Koordynatorzy techniczni:  
Paweł Surowka  
e-mail:  
pawel.surowka@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 29  
Jakub Szczypczyk  
e-mail:  
jakub.szczypczyk@zwik.skawina.pl  
tel. wew. 29



Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**WYJAŚNIENIA NR 10**  
**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Nr sprawy: **ZWiK/JRP/ZP-2/2019**

Nazwa zadania: „**Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie**”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

**Pytanie 1:**

Dotyczy Budynek mieszania i napowietrzania wody – Ob. nr 8.

Z przeprowadzonej wstępnej analizy obliczeniowej wynika, że zaprojektowana palisada stanowiąca obudowę wykopu musi być zakotwiona lub rozpierana. W związku z obmiarowym rozliczeniem kontraktu prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane prace związane z wykonaniem kotwieni gruntowych lub rozpor stalowych.

**Odpowiedź:**

Wszystkie prace pomocnicze (w tym rozpory i kotwienia) związane z wykonaniem palisady należy uwzględnić w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych związanych z palisadą.

**Pytanie 2:**

Dotyczy Przedmiar Budynek mieszania i napowietrzania wody – Ob. nr 8.

Prosimy o informację, czy pozycję nr 9, w której ilość przedmiarowa to „0” należy uzupełniać ceną jednostkową.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić pozycje nr 9 zgodną z opisem pozycji tj. ilość 54,50 m i uzupełnić cenę jednostkową.

**Pytanie 3:**

Dotyczy Zbiornik do płukania z pompownią wody płucznej – Ob. nr 6.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści pograżanie grodzic stanowiących zabezpieczenie wykopu metodą wibracyjną.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się zapuszczania grodzic metodą wibracyjną.

**Pytanie 4:**

Dotyczy wykonania materiałowego sieci międzyobiektowych.

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną i zewnętrzną powłoką poliuretanową na rury z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 PN10.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału rurociągów.

**Pytanie 5:**

Dotyczy wykonania materiałowego instalacji technologicznych.

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur stalowych nierdzewnych AISI316/316L na rury stalowe nierdzewne AISI304/304L

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wykonania materiałowego instalacji technologicznych.

**Pytanie 6:**

Prosimy o uszczegółowienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji” użyte w pkt. 9.9 STWiOR ST-00 „Wymagania ogólne”.


**Odpowiedź:**

Pod pojęciem "Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji" rozumie się koszty Wykonawcy związane z przyjęciem takiej technologii prowadzenia prac budowlanych, która pozwoli na wyeliminowanie ryzyka powstania przerw w dostawie wody do odbiorców (np. czas trwania przełączeń i włączeń w istniejące instalacje - praca 3 zmianowa, szybkość napraw ewentualnych uszkodzeń istniejących instalacji, itp.). W przypadkach przerw w dostawie wody zawnionych przez Wykonawcę zostanie on obciążony ich kosztami.

**Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przypominamy, iż Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert na dzień 31 maja 2019r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
Pełnomocnik ds. Projektu  
Nr POIS.02.03.00-00-0302/17  
  
mgr inż. Jerzy Sioma

Kierownik Zamawiającego  
mgr inż. Jerzy Sioma