

Znak sprawy: DI.261.8.2024

Skawina, 22.05.2024r.

WYJAŚNIENIA NR 1
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu cywilnego

Numer referencyjny: **ZWiK/DI/ZP-27/2024**Nazwa zadania: **„Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie przez okres 12 miesięcy”**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające założenia dokumentacji przetargowej łączniki rurowe i kołnierzowe produkcji firmy Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o. o nazwie handlowej SYNOFLEX.

Odpowiedź nr 1:Zamawiający uzna za spełniające założenia dokumentacji przetargowej łączniki rurowe i kołnierzowe produkcji firmy Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o. o nazwie handlowej SYNOFLEX jeśli spełniają wymagania **zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt.1.9 SWZ.****Zamawiający wymaga uniwersalnego owiercenia kołnierzy łączników PN10/PN16.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do treści SWZ stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZADU

Marcin Pyrek