

Redukcja zanieczyszczeń na Oczyszczalni Ścieków w Skawinie za rok 2019

Wskaźnik	Jednostka	Średnia roczna wartość wskaźnika				Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
		Ścieki surowe ¹⁾	Ścieki Oczyszczone ²⁾	NDS wg Dyrektywy ³⁾	NDS wg Rozporządzenia ⁴⁾	
BZT ₅	mg/l O ₂	648	5	25	15	99,2
CHZT _{CR}	mg/l O ₂	1598	52	125	125	96,7
Zawiesiny ogólne	mg/l	811	7	35	35	99,1
Azot ogólny	mg/l ΣN	93	8	15	15	91,5
Fosfor ogólny	mg/l ΣP	19	0,7	2	2	96,2

¹⁾ Wyniki analiz próbek średniodobowych pobranych z pompowni głównej na Oczyszczalni Ścieków w Skawinie

²⁾ Wyniki analiz próbek średniodobowych pobranych na wylocie ścieków oczyszczonych do odbiornika, którym jest rzeka Skawinka

³⁾ Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

⁴⁾ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

