

**ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI**
Spółka z o.o.

32-050 Skawina
ul. Radziszowska 11

www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy:
85.409.000 zł
KRS: 0000296154
NIP: 9442175422

Jednostka Realizująca
Projekt
„Gospodarka wodno-
ściekowa
na terenie Gminy Skawina-
ETAP II”
POIS.02.03.00-00-0302/17

Telefony:
Centrala (12) 276-12-89
Sokr. tel. (12) 276-12-91
fax (12) 276-21-65

Prezes Zarządu:
Jerzy Sioma
e-mail: prezes@zwik.skawina.pl
tel. wew. 15

Kierownik JRP:
Magdalena Zawada-Gawłowicz
e-mail:
magdalenazg@zwik.skawina.pl
tel. wew. 35

Zespół ds. finansowo-
organizacyjnych:
Monika Najder
e-mail:
monika.najder@zwik.skawina.pl
tel. wew. 49
Anna Szczurek
e-mail: annasz@zwik.skawina.pl
tel. wew. 25

Koordynatorzy techniczni:
Paweł Surowka
e-mail:
pawel.surowka@zwik.skawina.pl
tel. wew. 29
Jakub Szczypczyk
e-mail:
jakub.szczypczyk@zwik.skawina.pl
tel. wew. 29



Skawina, 18.04.2019r.

WYJAŚNIENIA NR 3
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Nr sprawy: **ZWiK/JRP/ZP-2/2019**

Nazwa zadania: „**Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie**”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Dotyczy: Projekt wykonawczy TOM PW\AKP; PUNKT NR 6 . Wytyczne do montażu zewnętrznego. ppk 6.3.2.

Prosimy o informację czy dostawa zgarniaczy wraz z szafami i okablowaniem jest w zakresie realizacji etapu II ? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie specyfikacji technicznej przedmiotowych zgarniaczy.

Odpowiedź:

Dostawa zgarniaczy wraz z szafkami i okablowaniem związana jest z realizacją obiektu nr 07 i nie wchodzi w zakres niniejszego zadania inwestycyjnego.

Pytanie 2:

Dotyczy: Część I SIWZ ; Punkt 3 przedmiotu zamówienia ppkt.5.

Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić wymianę części eksploatacyjnych wynikających z normalnego użytkowania instalacji i urządzeń ?

Odpowiedź:

W cenie ofertowej nie należy uwzględniać wymiany części eksploatacyjnych **wynikających z normalnego użytkowania instalacji i urządzeń.**

Pytanie 3:

Dotyczy: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ST-17 - Instalacje AKPiA.

W związku z koniecznością aktualizacji istniejącego oprogramowania, prosimy o podanie dokładnej specyfikacji funkcjonującego systemu automatycznej regulacji PLC, SCADA.

Odpowiedź:

Aktualny system AKPiA zbudowany jest na sterownikach i panelach operatorskich firmy SIEMENS na oprogramowaniu TIA PORTAL: STEP7 PROFESSIONAL i WINCC COMFORT.
System wizualizacji SCADA oparty jest o system Asix.Evo 8 firmy ASKOM.
Całe oprogramowanie AKPiA zostało przygotowane przez firmę P.W. SEMAKO Sp. z o.o.

Pytanie 4:

Dotyczy: Przedmiarów.
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji xls lub xml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie jaki sposób rozliczenia przewiduje SIWZ – ryczałt czy rozliczenie powykonawcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt.12) ppkt.5 SIWZ wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter obmiarowy (kosztorys powykonawczy).

Pytanie 6:

Proszę o informację czy można edytować przedmiary robót tj.: dopisywać własne pozycje, zmieniać obmiary, jednostki, opisy itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na edytowanie przedmiarów robót tj. dopisywanie własnych pozycji, zmieniać obmiary, jednostki, opisy itp.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze niż przewiduje SIWZ wykonanie prac, tj. skrócenie terminu realizacji np. do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów ponieważ termin realizacji nie jest kryterium przy wyborze oferty.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający przewiduje podział środków do sfinansowania zadania na lata kalendarzowe. Jeśli tak proszę o podanie podziału.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podziału środków do sfinansowania zadania na lata kalendarzowe.
Płatności nastąpią zgodnie z zapisami wzoru umowy na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej po osiągnięciu minimalnej kwoty na wystawienie PŚP i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Projektu
Nr POIS.02.03.00-00/0302/17


Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Jerzy Sioma

Otrzymują:

1. Adresat
2. JRP

