

Ze względu na liczne pytania Klientów dotyczące różnych jednostek twardości wody (konfiguracja zmywarek do naczyń) zamieszczamy poniżej tabelę wartości minimalnych i maksymalnych twardości wody w sieci miejskiej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Pozowicach.

Jednostka	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
mgCaCO <sub>3</sub> /l	200	250
mmol/l	2,0	2,50
stopnie niemieckie [°N]*	11,2	14,0
stopnie angielskie [°A]**	14,1	17,6
stopnie francuskie [°F]***	20,0	25,0

\* - inne oznaczenia [dGH] lub [dKH] lub [°dH]

\*\* - inne oznaczenia [GB] lub [°Clarka]

\*\*\* - inne oznaczenia [TH]

### Skala twardości wody

Woda	Twardość ogólna				
	mgCaCO <sub>3</sub> /l	mmol/l	stopnie niemieckie	stopnie angielskie	stopnie francuskie
Bardzo miękka	0-85	0-0,89	0-5	0-6,2	0-8,9
Miękka	85-170	0,89-1,78	5-10	6,2-12,5	8,9-17,8
<b>Średnio twarda</b>	<b>170-340</b>	<b>1,78-3,57</b>	<b>10-20</b>	<b>12,5-25,0</b>	<b>17,8-35,7</b>
Twarda	340-510	3,57-5,35	20-30	25,0-37,6	35,7-53,5
Bardzo twarda	>510	>5,35	>30	>37,6	>53,5