



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11**

Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65
www.zwik.skawina.pl e-mail: biuro@zwik.skawina.pl
Kapitał zakładowy : 82.578.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422

Skawina, 31.10.2018r

L.dz. 07374/JRP/0117/2018

**WYJAŚNIENIA nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: **ZWiK/JRP/ZP-3/2018**

Nazwa zadania: „Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi?

Odpowiedź 1:


1. W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych przy zachowaniu średnicy wewnętrznej i pod warunkiem, że będą to rury kamionkowe dwustronnie szklone. W przypadku wyspecyfikowania w ofercie rur kamionkowych należy załączyć kartę katalogową produktu potwierdzającą spełnienie parametrów technicznych nie gorszych niż rur GRP zaprojektowanych w dokumentacji projektowej. Zmiana systemu rur na rury kamionkowe nie może powodować konieczności dodatkowych uzgodnień dokumentacji technicznej.

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Projektu
Nr POIS.02.03.00-00-0302/17


Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Jerzy Sioma