

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

32-050 Skawina
ul. Radziszowska 11

www.zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy:
85.767.000 zł
KRS: 0000296154
NIP: 9442175422

Jednostka Realizująca
Projekt
„Gospodarka wodno-
ściekowa
na terenie Gminy Skawina-
ETAP II”
POIS.02.03.00-00-0302/17

Telefony:
Centrala (12) 276-12-89
Sekr. tel. (12) 276-12-91
fax (12) 276-21-65

Prezes Zarządu:
Jerzy Sioma
e-mail: prezes@zwik.skawina.pl
tel. wew. 15

Kierownik JRP:
Magdalena Zawada-Gawłowicz
e-mail:
magdalenazg@zwik.skawina.pl
tel. wew. 35

Zespół ds. finansowo-
organizacyjnych:
Monika Najder
e-mail:
monika.najder@zwik.skawina.pl
tel. wew. 49
Anna Szczurek
e-mail: annasz@zwik.skawina.pl
tel. wew. 25

Koordynatorzy techniczni:
Paweł Surówka
e-mail:
pawel.surowka@zwik.skawina.pl
tel. wew.29



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska

Nr sprawy: JRP.261.7.1.2019

Skawina, 14.11.2019r.

WYJAŚNIENIA NR 7 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina, w związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa nr POIS.02.03.00-00-0302/17-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 205-500637 z dnia 23.10.2019r.

Nr referencyjny: **ZWiK/JRP/ZP-6/2019**

Nazwa zadania: „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2)- Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice-Zelcyna – część II”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

W dniu 05.11.2019 Zamawiający w odpowiedziach potwierdził, że studnie mają zostać wykonane zgodnie z zapisami STWiOR, w którym nie ma wzmianki o wkładce PREDL. W dniu 13.11.2019 natomiast, Zamawiający nie wyraził zgody na zastosowanie materiałów równoważnych dla studni betonowych z wkładką PREDL. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Wykonawca ma wyceniać studnie z kręgów betonowych z wkładką PREDL czy bez tej wkładki.

Odpowiedź nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.11.2019r (Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ) i odpowiedzi z dnia 13.11.2019r (Wyjaśnienia nr 6 treści SIWZ), Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w powyższych odpowiedziach i skoro w STWiOR i Przedmiarach nie ma studni betonowych z wkładką to należy wycenić studnie betonowe bez wkładki.



Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Projektu
Nr POIS.07.03.00-00-0302/17

mgr inż. Jerzy Sioma
Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Jerzy Sioma